

HYDAC变送器的安装注意事项

导压管路是差压变送器和差压源之间的连接通道，在HYDAC差压变送器导压管路安装过程中需注意：

(1) 导压管的长度保持在3~50m范围内，其内径不宜小于8mm。

(2) 导压管的倾斜度应不小于1:10（水平方向敷设10m时，其两端高度差为1m）。

(3) 导压管线的坡度和坡向要保证在导压管线和差压变送器中，只有单相介质（气相和液相）存在。

①气体

差压变送器的安装位置要高于差压源，利于气体中的冷凝液顺着导压管自动流回工艺管道或设备中。

如果无法实现，则需要在导压管路的最低点处，加装液体收集器和排液阀门。

②液体

差压变送器的安装位置要低于差压源，利于从液体析出的气体沿着导压管自动流回工艺管道或设备中。

如果无法实现，则需要在导压管路的最高点处，加装气体收集器和放气阀门

③蒸气

按被测介质为液体时的要求敷设，在管路中加装冷凝容器。

④黏度大、腐蚀性、容易沉淀或结晶的介质

在导压管路中加装隔离设备，防止出现导管堵塞或贺德克差压变送器被腐蚀等现象。

本公司以“优质产品，高效服务，以客为先”的宗旨，为您提供原装正厂的优质产品，以合理的性价比，快捷的交货期，热情周到的服务，从而赢得客户的一致赞赏。

询价方式：

1、如果您需要询价，请发邮件或传真给我。并在上面注明贵公司的等信息，至少要有以上三个信息我们才能报价，公司规定敬请谅解！

2、请在您的询价单上注明品牌英文拼写、中文品名（传感器、电机或检测仪等）、数量（数量的多少直接影响产品单价请注意）。

详情请点击：[HYDAC变送器](#)